



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350063, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.(861)262-20-09 ф.(861)262-20-09 E-mail: gumchskk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белоглинского района

(наименование органа государственного надзора)

353040, с. Белая Глина, ул. Пролетарская, 279, тел. 8(86154)7-45-15, E-mail: beloglinsky.ond@23.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 12 Белоглинского района

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Белоглинского района по
пожарному надзору Букреев Евгений Александрович №47 от 03.10.2022

в период с 12.10.2022 с 09 час. 0 мин. по 18.10.2022 10 час. 0 мин. Продолжитель-
ность 2 час. 0 мин.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое/выездное мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Бескорая
Наталья Анатольевна, и.о. заведующей

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		ния которого (ых) нарушены		
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил.	Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 2	20.04.2023	
2	Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и не организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью)	Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 48	20.04.2023	
3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 54	20.04.2023	
4	На объекте защиты допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы. Не проведены ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 54	20.04.2023	
5	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.(проверка не проведена)	Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 30	20.04.2023	
6	Автоматический контроль целостности линии связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и	п. 54 Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020	20.04.2023	

	другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации ППКП, (сигнал "Неисправность") (Не поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал "Неисправность")			
7	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей (частично не происходит включение световых и звуковых оповещателей, так же необходимо оборудовать таблички «Выход» в северо-восточной части здания на 2 этаже)	п. 54 Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020	20.04.2023	
8	При поступлении на ППКП сигнал "Пожар" при срабатывании ручного пожарного извещателя (не поступает сигнал "Пожар" при срабатывании пожарного извещателя)	п. 54 Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020	20.04.2023	
9	Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода составляет менее 2.6 л/с	Таблица 3. СП 10.13130.2009	20.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Бескорская Наталья Анатольевна, и.о. заведующей

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНДиПР Белоглинского района

Бойченко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)